

*По требованию природоохранного прокурора суд обязал ПАО «Передвижная энергетика» устранить нарушения законодательства в области промышленной безопасности при эксплуатации резервуаров хранения топлива.*

Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой в 2020 году проведена проверка исполнения ПАО «Передвижная энергетика» (филиал ПЭС «Лабытнанги»).

ПАО «Передвижная энергетика» на электростанции филиала ПЭС «Лабытнанги» эксплуатирует опасный производственный объект - склад горюче-смазочных материалов, в состав которого входят резервуары для хранения аварийного запаса резервного дизельного топлива.

В ходе проведённой проверки установлено, что эксплуатация резервуаров осуществляется несмотря на наличие недостатков их технического состояния. Необходимые мероприятия, отраженные в заключениях экспертиз промышленной безопасности, при реализации которых допускается дальнейшее использование резервуаров, не реализованы.

По данным фактам Ямало-Ненецким природоохранным прокурором руководителю ПАО «Передвижная энергетика» 16.07.2020 внесено представление об устранении выявленных нарушений, однако должные меры по их устранению не приняты.

В связи с тем, что бездействие ПАО «Передвижная энергетика» создает угрозу причинения вреда гражданам и ущерба окружающей среде, природоохранным прокурором в Лабытнангский городской суд ЯНАО направлено исковое заявление с требованиями реализовать мероприятия по устранению дефектов резервуаров и приведению их технического состояния в соответствие с требованиями промышленной безопасности. Решением Лабытнангского городского суда от 19.08.2021 требования природоохранного прокурора удовлетворены.

Фактическое исполнение решения суда находится на контроле природоохранной прокуратуры.